

5/5

Verificat - validat
Set laborator

Executat analiza
Responsabil analiza
Rezultatele încercărilor se referă strict la produsul analizat.
Buletinul de analiza nu poate fi reprodus decat integral fara aprobarea scrisa a laboratorului

* - Analizele marcate nu se supun acreditării RENAR

Interpretarea rezultatelor se efectuează HG 1020/2005 modificata HG 532/2010

Analiză efectuată de Belei Arta, responsabil analiză



Procedura de analiză PS-LDB-M-07

Parametri analizați	U.M.	Valoarea admisă	Valoarea determinată	Metoda de analiză
Număr unități formatoare de colonii (UFC) la 22°C	UFC/ml	<100 UFC/ml	0	SR EN ISO 6222:2004
Număr unități formatoare de colonii (UFC) la 37°C	UFC/ml	< 20 UFC/ml	0	SR EN ISO 6222:2004
Număr bacterii coliforme	UFC/100 ml	0 UFC/250ml	0	SR EN ISO 5008-1:2004/2009
Număr Escherichia coli	UFC/100 ml	0 UFC/250ml	0	SR EN ISO 9308-1:2004/2009
Număr enterococi intestinali	UFC/100ml	0 UFC/250ml	0	SR EN ISO 7898-2:2002
Număr Pseudomonas aeruginosa	UFC/250ml	0 UFC/250ML	0	SR EN 16266/2008

REZULTATELE ANALIZELOR

Client	SC"PIBIT" SRL	Nr. recepției	7184
Adresa	Pucioasa,	Data si ora recepției	07-05-2015 14:35
Scopul analizei	control	Data si ora efectuării analizei	07-05-2015 14:51
Tip solicitant	Igiena mediului	Data eliberării rezultatului	11-05-2015 14:40
Produs analizat	apa prelevată in recipient sterili de sticla de 500ml, inchis bine/	Data si ora prelevării	07-05-2015 14:00
Prelevat de	Asist. Geana Nela		
Loc de recoltare	Sursa pentru apa imbuteiata		
Documente insotitoare	PV/154/ 07-05-2015		
Receptionat/ inregistrat de	Predica Simona	Data si ora finalizării	11-05-2015 14:40

BULETIN DE ANALIZĂ MICROBIOLOGICĂ nr. 7184 - apa potabila

	<p>LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE PUBLICA</p> <p>Targoviste, Str. Tudor Vladimirescu nr. 17 - 19, telefon 0245613604, fax 0245611067, e-mail www.laborator@dsp.romwest.ro Operator de date cu caracter personal 12777</p>
	<p>acreditat pentru INCHIRIARE</p>  <p>SR EN ISO/CEI 17025:2005 CERTIFICAT DE ACREDITARE LI 889</p>
<p>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA DAMBOVITA</p>	